

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236029, г.Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Ленинградского района городского округа

«Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа надзорной деятельности)

236016, г.Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012) 52-94-80; E-Mail: lenogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ №25/1/13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

детскому саду №55

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

городского округа «Город Калининград»

по пожарному надзору

(наименование органа надзорной деятельности)

№25 от 20.01.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

09.02.2015г. с 10ч.00 мин. по 12ч.00 мин.

13.02.2015г. с 14ч. 00 мин. по 15ч. 00 мин.

проведена проверка *инспектором ОНД и ПР Ленинградского района городского округа*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области -

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Бурбилович Кристиной Сергеевной,

в отношении МАДОУ д/с №55, расположенного по адресу: : г. Калининград,

ул. Нарвская, 117

совместно с

Васильевой Еленой Валерьевной, заведующим МАДОУ д/с №55

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)																									
1	2	3	4	5																									
1	<p>На заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение пищеблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23, 24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Таблица 23. Пределы огнестойкости противопожарных преград.</p> <table border="1" data-bbox="494 582 1077 974"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарных преград</th> <th>Тип противопожарных преград</th> <th>Предел огнестойкости противопожарных преград</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Стены</td> <td>1</td> <td>REI 150</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REI 45</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Перегородки</td> <td>1</td> <td>EI 45</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.</p> <table border="1" data-bbox="494 1008 1077 1265"> <thead> <tr> <th>Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Предел огнестойкости</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазоне пропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны</td> <td>1</td> <td>EI 60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EI 30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EI 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.2.6. Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцеховые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).</p>	Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Стены	1	REI 150	1	2	REI 45	2	Перегородки	1	EI 45	2	Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости	Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазоне пропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60	2	EI 30	3	EI 15	01.04.2016г.	
Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах																										
Стены	1	REI 150	1																										
	2	REI 45	2																										
Перегородки	1	EI 45	2																										
	Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости																										
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазоне пропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60																											
	2	EI 30																											
	3	EI 15																											
2	<p>На материал (линолеум), примененный для отделки путей эвакуации во всем здании, отсутствует документ (сертификаты в области пожарной безопасности), подтверждающий его характеристики по пожарной опасности.</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях. П.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. П.7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.04.2016г.																										

		<p>СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Ленинградского района городского округа

«Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской

области - государственный инспектор городского округа

«Город Калининград» по пожарному надзору Бурбилович К.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«13» февраля 2015г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Васьлева Елена Валерьевна, заведующий МАДОУ д/с №55

(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20
о назначении административного наказания

«18» февраля 2015г.

г. Калининград

(место составления: город, село, район)

Я, инспектор ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа
«Город Калининград» по пожарному надзору,

старший лейтенант внутренней службы Бурбилович Кристина Сергеевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(неотменяемое постановление прокурора о возбуждении административного дела)

(ненужное зачеркнуть)

№20 от «18» февраля 2015 г. и материалы по делу об административном правонарушении на
гражданина (ку)

1. Фамилия, имя, отчество Васильеву Елену Валерьевну
2. Дата и место рождения 01.02.1967г.р., гор. Винница
3. Адрес места жительства, тел. Зеленоградский район, пос. Холмогоровка, ул. 43 Гвардейская, д.8
4. Являющийся гражданином (кой) РФ
5. Место работы (учебы) МАДОУ д/с №55
(указать полное наименование предприятия, организации)
6. Занимаемая должность заведующий
7. Заработная плата (или иной заработок) _____
(указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.)
8. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 2704 №963296, ОВД Зеленоградского района
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
Калининградской области, 13.09.2005г.
9. Иные сведения _____
(необходимые для разрешения дела, данные об инвалидности,

10. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась
(указывается дата,

номер пунктов, статьи, нормативный правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

[в присутствии законного представителя физического лица (защитника)

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество)

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица, название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении (потерпевший,
представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик)

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.8, 25.9, 25.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ,

подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи, адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей

Гражданин (ка) (законный представитель физического лица (защитник)) Васильева Е.В.
(фамилия, инициалы)
на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась
(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

иные лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы)

на рассмотрение дела об административном правонарушении _____
(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещены ли участники производства в установленном порядке и причину неявки)

Гражданину (ке) (законному представителю физического лица (защитнику)) Васильева Е.В.
(нужное подчеркнуть) (фамилия инициалы (законного представителя)

физического лица (защитника), в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4, 25.3, 25.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), ст. 46, 51 Конституции
Российской Федерации.

С правами и обязанностями ознакомлен (а)

18.02.2015г.

(дата, подпись)

Васильева Елена
Валерьевна

(ФИО)

Иным лицам, участвующим в рассмотрении дела об административном правонарушении _____

(указать процессуальное положение, фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные (потерпевшему, его представителю: ст. 25.2, 25.3, 25.5, 25.6; 24.2, 24.4 КоАП РФ, ст. 46, 51 Конституции РФ; свидетелям: ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ, ст. Конституции РФ; специалисту: ст. 17.7, 17.9, 25.8 КоАП РФ; эксперту: ст. 17.7, 17.9, 19.26, 25.9 КоАП РФ переводчику: ст.17.7, 17.9, 25.10 КоАП РФ (нужное подчеркнуть)].

С правами и обязанностями ознакомлен.

_____/_____/_____/_____/

(дата, подпись) (ФИО) (дата, подпись) (ФИО)

_____/_____/_____/_____/

(дата, подпись) (ФИО) (дата, подпись) (ФИО)

установил, что гражданин (ка) Васильева Елена Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

«13» 02 2015г. в 15 час. 00 мин. в здании МАДОУ д/с №55,

(указать место совершения административного правонарушения,

расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 117

помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

являясь заведующим

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность,

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.], имеющие отношение к делу)

нарушил (а) требования пожарной безопасности

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

а именно:

<p>1. На заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение пищеблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>Таблица 23. Пределы огнестойкости противопожарных преград.</p> <table border="1" data-bbox="718 940 1340 1254"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарных преград</th> <th>Тип противопожарных преград</th> <th>Предел огнестойкости противопожарных преград</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Стены</td> <td>1</td> <td>REI 150</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REI 45</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Перегородки</td> <td>1</td> <td>EI 45</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.</p> <table border="1" data-bbox="718 1299 1340 1612"> <thead> <tr> <th>Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Предел огнестойкости</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны</td> <td>1</td> <td>EI 60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EI 30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EI 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>СП 4.131/30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:</p> <p>п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).</p> <p>2. На материал (линолеум), применённый для отделки путей эвакуации во всем здании, отсутствует документ (сертификаты в области пожарной</p>	Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Стены	1	REI 150	1	2	REI 45	2	Перегородки	1	EI 45	2	Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости	Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60	2	EI 30	3	EI 15
Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах																							
Стены	1	REI 150	1																							
	2	REI 45	2																							
Перегородки	1	EI 45	2																							
Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости																								
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60																								
	2	EI 30																								
	3	EI 15																								
	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</p> <p>ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях</p>																									

безопасности), подтверждающий его характеристики по пожарной опасности.

П.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

П.7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

(указывается существо правонарушения и основание: последствия произошедшего события; в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара, дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения)

чем совершил(а) административное (ые) правонарушение (я), предусмотренное (ые) частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2, 3 ст. 4.4, ст. 23.34, 29.7, п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1, 3, 5 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание

рассказание лица совершившего административное правонарушение

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать

Васильеву Елену Валерьевну

(фамилия, имя, отчество)

виновной в совершении административного(ых) правонарушения(ий), ответственность за которое(ые) предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде

предупреждения

(указать вид административного наказания в соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ)

2. Объявить

Васильевой Елене Валерьевне

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу:

В Управлении надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Калининградской области,

по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Озерная, 31

(указать: должность фамилию, имя, отчество вышестоящего лица и адрес его нахождения; вышестоящий орган и адрес его нахождения;

либо в районный суд по месту рассмотрения дела в течении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление.

Жалоба на постановление о назначении административного наказания со всеми материалами дела в течении трех суток со дня ее поступления будет направлена в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба на постановление о назначении административного наказания подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ. О принятом решении Вы будете

уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, а также потерпевшему(им), что в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вступает в законную силу по истечении срока, установленного для обжалования постановления, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано, с «01» 03 2015г.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного года со дня его вступления в законную силу.

4. Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его законному представителю, защитнику, что в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо по истечении отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5. КоАП РФ, до «__» ____ 20__ года включительно.

При неуплате добровольно административный штраф будет взыскан принудительно, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Сумму штрафа перечислить УФК по Калининградской области (ГУ МЧС России по Калининградской области) ИНН 3906129263; КПП 390601001; Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области р/с № 40101810000000010002; БИК 042748001; Код ОКТМО 27 701 000 КБК 17711627000016000140

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо направить (предоставить) в орган, должностному лицу, вынесшему постановление.

Предупредить, что за неуплату административного штрафа в установленные сроки, при отсутствии указанного документа, «__» ____ 20__ г., в ____ ч. ____ мин., по адресу:

(указать адрес место составления

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, 2-ой этаж, каб. 24 (ОНД Ленинградского района)

протокола об административном правонарушении)

в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Срок предъявления постановления об административном правонарушении к исполнению в течении одного года со дня его вступления в законную силу.

5. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы _____, направленной на _____

(общая сумма расходов прописью)

(перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам;

расходы на хранение, перевозку (пересылку) или исследование вещественных доказательств)

отнести на счет _____ бюджета.

(федерального или местного)

6. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы - _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами, _____

(принятое решение: оставление в деле

в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы - _____

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

вещи - _____

(перечень изъятых вещей, приобретенных к делу)

принятое решение: возвращение законному владельцу или передача в собственность государства)

Перевод выполнен полно и точно _____ / _____ /

(дата, подпись переводчика)

(ФИО)

Инспектор ОНД и ПР Ленинградского района городского округа
«Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской
области – государственный инспектор городского округа
«Город Калининград»

по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы

Бурбилович Кристина Сергеевна

(должность, ФИО лица, вынесшего постановление)

18.02.2015г.

(дата, подпись)

Копию постановления получил:

18.02.2015г.

(дата, подпись лица, в отношении которого
вынесено постановление)

Васильева Елена

Валерьевна

(ФИО)

(дата, подпись законного представителя)

(ФИО)

(дата, подпись потерпевшего)

(ФИО)

(дата, подпись потерпевшего)

(ФИО)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

исполнено « _____ » _____ 20__ г.

(номер финансового документа)

ПРОТОКОЛ №20
об административном правонарушении

«18» февраля 2015 г.

г. Калининград

(место составления: город, село, район)

Я, инспектор ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней службы Бурбилович Кристина Сергеевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что гражданин (ка)

1. Фамилия, имя, отчество: Васильева Елена Валерьевна

2. Дата и место рождения: 01.02.1967г.р., гор. Винница

3. Адрес места жительства, тел.: _____

4. Являющийся гражданином (кой): РФ

5. Место работы (учебы): МАДОУ д/с №55

6. Занимаемая должность: заведующий

7. Заработная плата (иной заработок): _____

8. Документ, удостоверяющий личность: _____ (указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.)

паспорт 2704 №963296, ОВД Зеленоградского района

(наименование документа, серия,

Калининградской области, 13.09.2005г.

номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Иные сведения _____

(необходимые для разрешения дела)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу ДА сведения о необходимости

(да, нет)

предоставления переводчика _____

(какого языка)

10. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

(указывается дата,

номер пунктов, статья, нормативный, правовой акт требования, которого нарушены, и событие административного правонарушения)

[в присутствии законного представителя физического лица (защитника) _____

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество,

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия законного представителя физического лица; название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу ДА, сведения о необходимости

(да, нет)

предоставления переводчика _____

(какого языка)

иные участники производства по делу об административном правонарушении (потерпевший, представитель потерпевшего, свидетели, специалист, эксперт, переводчик)

(процессуальное положение, в соответствии со ст. 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.8, 28.9, 28.10 КоАП РФ; ФИО лиц; документ,

подтверждающий их полномочия и личность: серия, номер, кем и дата выдачи; адрес места жительства (регистрации) для потерпевших их представителей и свидетелей)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу _____, сведения о необходимости

(да, нет)

предоставления переводчика _____

(какого языка)

«13» 02 2015г. в 15 час. 00 мин. в здании МАДОУ д/с №55,

(указать место совершения административного правонарушения,

расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 117

помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

являясь заведующим

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность,

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющие отношение к делу)

нарушил (а) требования пожарной безопасности

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

а именно: _____

1.	На заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение пищеблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Таблица 23. Пределы огнестойкости противопожарных преград.			
		Наименование противопожарных	Тип противопожарных	Предел огнестойкости	Тип заполнения проемов в

безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30

преград	преград	противопожарных преград	противопожарных преградах
Стены	1	REI 150	1
	2	REI 45	2
Перегородки	1	EI 45	2

Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.

Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60
	2	EI 30
	3	EI 15

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пиццеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электроцитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).

2. На материал (линолеум), примененный для отделки путей эвакуации во всем здании, отсутствует документ (сертификаты в области пожарной безопасности), подтверждающий его характеристики по пожарной опасности.

Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях

П.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

П.7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

п.4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

		<p><i>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</i> <i>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</i></p>
--	--	---

указывается существо правонарушения и основание; последствия произошедшего события; в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара, дата возникновения и последствия пожара, принятое решение по сообщению о пожаре, основания и дата принятия решения!

за что предусмотрена административная ответственность по части / статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Имеются ли ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства _____

НЕТ

(да, нет)

Дело об административном правонарушении будет рассмотрено *«18» февраля 2015г. в 11 ч. 00 мин.*

ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(указывается должностное лицо, орган управления или подразделения ГУ МЧС России рассматривающее дело)

по адресу: 236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, 2-ой этаж, каб. 24 (ОНД Ленинградского района)

Гражданину (ке)

Васильева Е.В.

(фамилия, инициалы лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные п.4, 6 ст. 28.2, ст. 25.1, 24.2, 24.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП РФ), а именно: «Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения». В соответствии со ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)». Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, извещено о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен.

18.02.2015г.

Е.В. Васильева

Васильева Елена

Валерьевна

(дата, подпись, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

(ФИО)

Законному представителю физического лица (защитнику)

проживающему по адресу:

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.3, 25.5, 24.2, 24.4 КоАП РФ, а именно: «Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, имеют права и несут обязанности, предусмотренные КоАП РФ. Защитник, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ». В соответствии со ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)». Законный представитель (защитник) извещен о месте и времени рассмотрения дела.

С правами и обязанностями ознакомлен.

Свидетелям:

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: «В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении может быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки); давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол»; разъяснено, что за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, несет административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 КоАП РФ; разъяснено об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ. В соответствии со ст. 46, 51 Конституции РФ «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)». Свидетели извещены о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении.

С правами и обязанностями ознакомлен.

(дата, подпись свидетеля)

(ФИО)

(дата, подпись свидетеля)

(ФИО)

Потерпевшему (ее) _____

(фамилия, инициалы физического лица, полное наименование юридического лица)

представителю потерпевшего, законному представителю юридического лица, являющегося потерпевшим.

(нужное подчеркнуть)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст.25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 24.2, 24.4 КоАП РФ, а именно: «Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные, о надлежащем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ». В соответствии со ст. 46, 51 Конституции Российской Федерации «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)». Потерпевший извещен о месте и времени рассмотрения дела.

С правами и обязанностями ознакомлен. _____ / _____ /

(дата, подпись потерпевшего, законного представителя ЮЛ)

(ФИО)

Переводчику _____

(фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.25.10 КоАП РФ, а именно «Переводчик назначается судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью». Разъяснено, что за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу, несет административную ответственность, предусмотренную ст.17.7 КоАП РФ. Разъяснено, что в соответствии со ст.17.7 КоАП РФ несет административную ответственность за заведомо неправильный перевод.

С правами и обязанностями ознакомлен. _____ / _____ /

(дата, подпись переводчика)

(ФИО)

Специалисту (эксперту) _____

(нужное подчеркнуть)

(фамилия инициалы)

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 25.8, (25.9, 19.26), 17.7, 17.9 КоАП РФ

(нужное подчеркнуть)

С правами и обязанностями ознакомлен. _____ / _____ /

(дата, подпись)

(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (замечания по содержанию протокола.):

18.02.2015г.

(дата, подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Васильева Елена Валерьевна

(ФИО)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, _____)

отметка при доставлении правонарушителя для составления протокола (должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. _____

От подписи отказался _____

(зачеркнуть в случае подписания протокола)

18.02.2015г.

(перечень прилагаемых документов и вещей)
(дата, подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

Васильева Елена Валерьевна

(ФИО)

_____ / _____ / _____ / _____ /
 (дата, подпись потерпевшего, законного представителя (ФИО) (дата, подпись, законного представителя (физического лица (ФИО)
 юридического лица, являющегося потерпевшим) (защитника))

_____ / _____ / _____ / _____ /
 (дата, подпись свидетеля) (ФИО) (дата, подпись свидетеля) (ФИО)

_____ / _____ / _____ / _____ /
 (дата, подпись специалиста, эксперта) (ФИО) (дата, подпись специалиста, эксперта) (ФИО)

_____ / _____ / _____ / _____ /
 (дата, подпись переводчика) (ФИО)

Перевод выполнен полно и точно

Инспектор ОНД и ПР Ленинградского района городского округа
 «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской
 области – государственный инспектор городского округа
 «Город Калининград»
 по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы
 Бурбилович Кристина Сергеевна

 (должность, ФИО лица, составившего протокол)
 Копию протокола получил (направлена):
 18.02.2015г.

 (дата, подпись, лица, в отношении которого ведется
 производство по делу об административном правонарушении)

18.02.2015г.

 (дата, подпись)
 Васильева Елена
 Валерьевна

 (ФИО)

_____ / _____ / _____ / _____ /
 (дата, подпись потерпевшего, законного представителя (ФИО) (дата, подпись, законного представителя физического лица (ФИО)
 юридического лица, являющегося потерпевшим) (защитника))

Протокол и материалы переданы на рассмотрение:

 фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес.

 должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование уполномоченного органа и его адрес)

_____ / _____ /
 (дата, подпись, принявшего протокол) (ФИО)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31; тел. (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград»

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д.59; тел. (4012) 52-94-80; E-Mail: lenogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Калининград

(место составления акта)

13.02.2015 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
юридического лица

№25

По адресу/ адресам: г. Калининград, ул. Нарвская, 117

(место проведения проверки)

На основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки №25 от 20.01.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
детского сада №55

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» февраля 2015 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«13» февраля 2015 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуальными предпринимателями по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа с «09» февраля 2015г. по «13» февраля 2015г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(-а) (заполняется при проведении выездной проверки):

Васильева Е.В.

(фамилия, инициалы)

«28» января 2014 г.

дата

09ч.00 мин.

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: Бурбилович Кристина Сергеевна, инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего(-их) проверку, в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

При проведении проверки присутствовали: Васильева Елена Валерьевна, заведующий

МАДОУ д/с №55

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) - присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений																									
1	2	3	4																									
1.	На заполнения проемов (двери) в противопожарной преграде (в стене), отделяющей помещение типцблока от коридора отсутствует документ (сертификат в области пожарной безопасности), подтверждающий их предел огнестойкости в соответствии с табл. 23,24 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не ниже EI 30	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Таблица 23. Пределы огнестойкости противопожарных преград.</p> <table border="1" data-bbox="598 1064 1209 1348"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарных преград</th> <th>Тип противопожарных преград</th> <th>Предел огнестойкости противопожарных преград</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Стены</td> <td>1</td> <td>REI 150</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REI 45</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Перегородки</td> <td>1</td> <td>EI 45</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Таблица 24. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.</p> <table border="1" data-bbox="598 1406 1209 1646"> <thead> <tr> <th>Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</th> <th>Предел огнестойкости</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны</td> <td>1</td> <td>EI 60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>EI 30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EI 15</td> </tr> </tbody> </table> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 типцблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях 1 степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).</p>	Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Стены	1	REI 150	1	2	REI 45	2	Перегородки	1	EI 45	2	Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости	Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60	2	EI 30	3	EI 15	Васильева Елена Валерьевна, заведующий МАДОУ д/с 55
Наименование противопожарных преград	Тип противопожарных преград	Предел огнестойкости противопожарных преград	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах																									
Стены	1	REI 150	1																									
	2	REI 45	2																									
Перегородки	1	EI 45	2																									
Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости																										
Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 % и дымогазопропускаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60																										
	2	EI 30																										
	3	EI 15																										

2.	<p>На материал (линолеум), применённый для отделки путей эвакуации во всем здании, отсутствует документ (сертификаты в области пожарной безопасности), подтверждающий его характеристики по пожарной опасности.</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 134 Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях</p> <p>П.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p>П.7. В спальнях и ванных помещениях, а также в помещениях зданий детских дошкольных образовательных учреждений покласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> <p>СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>п. 4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p> <p>Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.</p>	<p>Васильева Елена Валерьевна, заведующий МАДОУ д/с 55</p>
----	---	---	--

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



[Signature] /Бурбилович К.С./

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Васильева Елена Валерьевна, заведующий МАДОУ д/с №55

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2015 г.

[Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)